

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 0954993454
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Boorte
203 rue Leo Lagrange
59280 Armentières

BON D'INTERVENTION 1567

Réalisé par Liberge Olivier

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total	0 euros

Recommandations :

|

* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivie d'un * est cochée.

Le représentant de l'entreprise

CONSTAT DES NON CONFORMITES APPARENTES

Risque majeur incendie , intoxication

Les conduits ne sont pas fixes ,le diametre de conduit doit etre aux normes selon Dtu : diametre 100 minimum .

Eccarts aux feux plafond Ã revoir .

Arrivee d air insuffisant .

Devis reparation:

Kit complets Conduits emailles noir diametre 100 2.40 metres 370 euros

mur d'adossement 120 euros

coquille planche (isolation plafond) 180 euros

tubage flex diametre 100 double paroi inox 316 long 14 metres 938 euros (67 euros du metre)

bride fixation haut 36 euros

isolation cheminee avec chapeau et adaptateur bas haut et arrivee d air 260 euros

MD 1 journee 750 euros

Total 2654 euros

Le client

Je soussigné, M. Boorte

Déclare :

20 Rue Raspail

59000 Lille

Tél : 0954993454

Email : pge59000@gmail.com

Site : www.pge-services.fr

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Signature du représentant de l'entreprise	Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus
---	---

