

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 0954993454
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

M. Vachet Christophe
1 ter rue Jean-Baptiste lebas
59830 Bachy

BON D'INTERVENTION 2384

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Edilkamin - Nara plus

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	X
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total	0 euros

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Trop de coude, poele non etanche poser en zone 2

Conduit canalisable dans le meme Boisseau que les fumee : interdit dtu

RÃ©glage tirage aug 200 tours , pellet baisse de 300

Le client

Je soussigné, M. Vachet

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Signature du représentant de l'entreprise	Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus
---	---

