

35 hameaux des lacs
59510 Forêt-Sur-Marque
Tél : 0954993454
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Mme Bourez-Weyenbergh Candice
123 rue Du Bel Air
59790 Ronchin

BON D'INTERVENTION 3283

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Deville - HK8

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débiage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total	231 euros

Recommandations du technicien :**Installation jugée conforme : Non**

Constat des non conformités apparentes :

145 euros revisions

remise en conformité conduit bistre ,

constat manque 3 joints , ecart au feux au plafond et cloison pas fait

nous avons changer la ligne ,au dessus du poele , 86 euros avec les 3 joints

Le client

Je soussigné, Mme Bourez-Weyenbergh

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Signature du représentant de l'entreprise	Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus
--	--

35 hameaux des lacs
59510 Forêt-Sur-Marque
Tél : 0954993454
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

