

20 Rue Raspail  
59000 Lille  
Tél : 09 54 99 34 54  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

colardeau maxime  
12 rue jules verne  
59320 Emmerin

**BON D'INTERVENTION 665**

Réalisé par Liberge Olivier

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Bistrot à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'œuvre	X
Déplacement	X
<b>Total</b>	<b>145</b>

\* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivies d'un \* est cochée.

Le représentant de l'entreprise

**CONSTAT DES NON CONFORMITES NON APPARENTES**

manque pattes de fixation .

conduit pas au bon diamètre 80 au lieu de 100 mm

régulation combustion faite

**Le client**

Je soussigné, M. colardeau

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.**

<b>Signature du représentant de l'entreprise</b>	<b>Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus</b>
--	--