

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 09 54 99 34 54
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

GHIOT
6 rue de taisnieres
59550 Noyelles-sur-Sambre

BON D'INTERVENTION 1431

Réalisé par Liberge Olivier

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total	1200 euros

Recommandations :

|

* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivie d'un * est cochée.

Le représentant de l'entreprise

CONSTAT DES NON CONFORMITES APPARENTES

remise en conformité à compte

500 euros

Le client

Je soussigné, Mme GHIOT

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Signature du représentant de l'entreprise

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

