

20 Rue Raspail  
59000 Lille  
Tél : 09 54 99 34 54  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

AUNEAU  
24 rue des Hautes Voies  
59700 MARCQ EN BAROEUL

**BON D'INTERVENTION 1520**

Réalisé par Liberge Olivier

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
<b>Total</b>	<b>90 euros</b>

**Recommandations :**

|

\* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivie d'un \* est coché.

Le représentant de l'entreprise

**CONSTAT DES NON CONFORMITES APPARENTES**

Manque vanne 90C1A ESBE

pas d'accès machine.

Devis de remise en conformité :

Vanne 90c1a 90 euros , 4 vanne d'arrêt 180 euros , 2 flexible 1mètre 3/4 60 euros .

forfait pose 900 euros .

Coude.conduit 45 : 120 euros

460

900

1360 euros

**Le client**

Je soussigné, Mme AUNEAU

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux

20 Rue Raspail  
59000 Lille  
Tél : 09 54 99 34 54  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr  
d'urgence)

**Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.**

<b>Signature du représentant de l'entreprise</b>	<b>Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus</b>
--	--

