

20 Rue Raspail  
59000 Lille  
Tél : 0954993454  
Email : pge59000@gmail.com  
Site : www.pge-services.fr

Boorte  
203 rue Leo Lagrange  
59280 Armentières

**BON D'INTERVENTION 1567**

Réalisé par Liberge Olivier

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	
Nettoyage de brûleur	
Contrôle de combustion et rendement	
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
<b>Total</b>	<b>0 euros</b>

**Recommandations :**

|

\* Cette facture tient lieu de certificat de ramonage si l'une des cases suivie d'un \* est cochée.

Le représentant de l'entreprise

**CONSTAT DES NON CONFORMITES APPARENTES**

Risque majeur incendie , intoxication

Les conduits ne sont pas fixes ,le diametre de conduit doit etre aux normes selon Dtu : diametre 100 minimum .

Eccarts aux feux plafond À revoir .

Arrivée d'air insuffisant .

Devis réparation:

Kit complets Conduits emailles noir diametre 100 2.40 metres 370 euros

mur d'adossement 120 euros

coquille planche (isolation plafond ) 180 euros

tubage flex diametre 100 double paroi inox 316 long 14 metres 938 euros ( 67 euros du metre)

bride fixation haut 36 euros

isolation cheminee avec chapeau et adaptateur bas haut et arrivée d'air 260 euros

MD 1 journée 750 euros

Total 2654 euros

**Le client**

Je soussigné, M. Boorte

Déclare :

20 Rue Raspail

59000 Lille

Tél : 0954993454

Email : pge59000@gmail.com

Site : www.pge-services.fr

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

**Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.**

Signature du représentant de l'entreprise	Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus
---	---

