

35 hameaux des lacs
 59510 Forêt-Sur-Marque
 Tél : 0954993454
 Email : pge59000@gmail.com
 Site : www.pge-services.fr

M. Bouchez Nieppe Alexandre
 260 rue de Warneton
 59850 Nieppe

BON D'INTERVENTION 2578

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : extraflame - duchessa

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débistrage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Bistre à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total	90 euros

Recommandations du technicien :

Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

sortie conduit en zone2 perturbée par sa position .

le tirage n'est pas bon .

bistrage important risque majeur incendie.

Le client

Je soussigné, M. Bouchez Nieppe

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Signature du représentant de l'entreprise	Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

