

35 hameaux des lacs
 59510 Forêt-Sur-Marque
 Tél : 0954993454
 Email : pge59000@gmail.com
 Site : www.pge-services.fr

Mme Graux
 32 rue du stade
 62600 Vitry-En-Artois

BON D'INTERVENTION 1803

Réalisé par : Liberge Olivier

Machine : Qlima - 80

Travaux effectués	Qté
Ramonage du conduit de fumée *	X
Ramonage de cheminée Foyer ouvert ou Fermé *	
Débrassage de conduit de cheminée *	
Nettoyage de chaudière individuelle	X
Nettoyage de brûleur	X
Contrôle de combustion et rendement	X
Bistrot à neuf	
Bougies d'allumage	
Divers	X
Main d'oeuvre	X
Déplacement	X
Total 450 euros euros	

Recommandations du technicien :
Installation jugée conforme : Non

Constat des non conformités apparentes :

Devis

Isolant conduit 4 126 euros soit 504 euros

conduits :

450 euros

Pose 400 euros

Total 1354 euros

acomptes 450 euros

Le client

Je soussigné, Mme Graux

Déclare :

☐ Avoir pris connaissance des non-conformités apparentes signalées et de la nécessité de faire appel à un professionnel pour y remédier d'urgence

☐ Que les locaux concernés sont à usage d'habitation depuis plus de 2 ans (ou exceptionnellement depuis moins de 2 ans pour les travaux d'urgence)

Le certificat de ramonage atteste de la vacuité des conduits sur tout leur parcours.

Signature du représentant de l'entreprise

Signature du client après avoir coché la ou les cases ci-dessus

35 hameaux des lacs
59510 Forêt-Sur-Marque
Tél : 0954993454
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

